



ionstatex
CLEANROOM TECHNOLOGIES

QUALIFIZIERUNGSZERTIFIKAT

30.06.2020

THEMA

subject

RE-Qualifizierung (Luftzufuhr) für den unten genannten
Reinraumbereiche

PROJEKT

project

Reinraumsystem mit 2 Hygienebereichen
innerhalb der Produktionshalle 2

ORT DER DURCHFÜHRUNG

place of implementation

Otto Klumpp GmbH
Burgstraße 18
D-72336 Balingen-Ostdorf

AUFTRAGGEBER

client

Otto Klumpp GmbH
Burgstraße 18
D-72336 Balingen-Ostdorf

TERMIN DER DURCHFÜHRUNG

date of implementation

17.06.2020

DURCHFÜHRUNG DURCH

verifier

Alpha Ionstatex GmbH
Interpark 7
D-76877 Offenbach an der Queich

ERGEBNIS

result

Hiermit bestätigen wir die Erfüllung der Anforderungen
der u.g. Reinraumbereiche nach DIN EN ISO 14644 im
Betriebszustand „in operation“ für folgende Bereiche:

Reinraum	ISO 7
Personalschleuse (Reinraum)	ISO 7
Materialschleuse (Reinraum)	ISO 7
Hygieneraum 1 (SGM)	ISO 8
Hygieneraum 2 (SGM)	ISO 8
Kontrollierter Bereich	ISO 8
Personalschleuse (Besucher)	ISO 9
Personalschleuse (Mitarbeiter)	ISO 9
Materialschleuse (Halle 2)	ISO 9

